



**EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/082-PG**

**ADENDO Nº 1**

O objeto da presente licitação consiste no REGISTRO DE PREÇOS de materiais para tratamento das Estações de Tratamento de Água – ETA e Esgoto – ETE das Unidades Operacionais do SESC/ES.

Em relação ao processo licitatório em referência, o SESC/ES tornam públicas as seguintes alterações:

**1º - No ANEXO I:**

**(ITEM 1 – LOTE 1) Onde se lê:**

1 - 002.001.0206 - ALCALINIZANTE A 40% DE HIDROXIDO DE SÓDIO SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA USO NA ÁGUA POTÁVEL DA E.T.A.. COMPOSIÇÃO: NAOH A 40%. ASPECTO: DE TRANSPARENTE A TURVO ESBRANQUIÇADO. ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA HOMOLOGADA PELO INMETRO, RESISTENTE, NÃO VIOLÁVEL, QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA. ~~REGISTRO ANVISA.~~ QUIMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO CRQ. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. VALIDADE A PARTIR DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BOMBONA COM 50 LITROS.

**O correto é:**

1 - 002.001.0206 - ALCALINIZANTE A 40% DE HIDROXIDO DE SÓDIO SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA USO NA ÁGUA POTÁVEL DA E.T.A.. COMPOSIÇÃO: NAOH A 40%. ASPECTO: DE TRANSPARENTE A TURVO ESBRANQUIÇADO. ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA HOMOLOGADA PELO INMETRO, RESISTENTE, NÃO VIOLÁVEL, QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA. QUIMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO CRQ. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. VALIDADE A PARTIR DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BOMBONA COM 50 LITROS.

**(ITEM 2 – LOTE 2) Onde se lê:**

2 - 002.001.0207 - HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 12% DE TEOR ATIVO CLORO LÍQUIDO PARA USO NA ÁGUA DE PISCINA E E.T.A.. COMPOSIÇÃO: NACIO. CONCENTRAÇÃO PRONTA PARA O USO. COR ÂMBAR. ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO. ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA HOMOLOGADA PELO INMETRO, RESISTENTE, NÃO VIOLÁVEL, QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA. ~~REGISTRO ANVISA.~~ QUIMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO CRQ. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRÓDUTO. VALIDADE A PARTIR DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BOMBONA COM 50 LITROS.

**O correto é:**

2 - 002.001.0207 - HIPOCLORITO DE SÓDIO DE 12% DE TEOR ATIVO CLORO LÍQUIDO PARA USO NA ÁGUA DE PISCINA E E.T.A.. COMPOSIÇÃO: NACIO. CONCENTRAÇÃO PRONTA PARA O USO. COR ÂMBAR. ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO. ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA HOMOLOGADA PELO INMETRO, RESISTENTE, NÃO VIOLÁVEL, QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O



MOMENTO DO CONSUMO. E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA. QUIMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO CRQ. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. VALIDADE A PARTIR DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BOMBONA COM 50 LITROS.

**(ITEM 3 – LOTE 3) Onde se lê:**

3 - 002.001.0208 - POLICLORETO DE ALUMINIO DE 18% DE TEOR ATIVO SOLUÇÃO LÍQUIDA VISCOSA PARA USO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPOSIÇÃO: ALN (OH)M(CL 3) N-M. ASPECTO: LEVEMENTE TURVO, ÂMBAR. PH 3,0 EM SOLUÇÃO DE 0,5%. CONCENTRAÇÃO PRONTA PARA O USO. ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA HOMOLOGADA PELO INMETRO, RESISTENTE, NÃO VIOLÁVEL, QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA. ~~REGISTRO ANVISA.~~ QUIMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO CRQ. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. VALIDADE A PARTIR DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BOMBONA COM 50 LITROS.

**O correto é:**

3 - 002.001.0208 - POLICLORETO DE ALUMINIO DE 18% DE TEOR ATIVO SOLUÇÃO LÍQUIDA VISCOSA PARA USO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPOSIÇÃO: ALN (OH)M(CL 3)N-M. ASPECTO: LEVEMENTE TURVO, ÂMBAR. PH 3,0 EM SOLUÇÃO DE 0,5%. CONCENTRAÇÃO PRONTA PARA O USO. ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA HOMOLOGADA PELO INMETRO, RESISTENTE, NÃO VIOLÁVEL, QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA. QUIMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO CRQ. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. VALIDADE A PARTIR DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BOMBONA COM 50 LITROS.

**(ITEM 4 – LOTE 4) Onde se lê:**

4 - 002.001.0209 - POLIMERO ANIÔNICO, EMULSÃO COM 2% DE TEOR ATIVO SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DA E.T.A E E.T.E. COMPOSIÇÃO: 8CH28CH28. ASPECTO: LEITOSO. CONCENTRAÇÃO PRONTA PARA O USO. ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA HOMOLOGADA PELO INMETRO, RESISTENTE, NÃO VIOLÁVEL, QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA. ~~REGISTRO ANVISA.~~ QUIMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO CRQ. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. VALIDADE A PARTIR DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BOMBONA COM 50 QUILOS LÍQUIDO.

**O correto é:**

4 - 002.001.0209 - POLIMERO ANIÔNICO, EMULSÃO COM 2% DE TEOR ATIVO SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DA E.T.A E E.T.E. COMPOSIÇÃO: 8CH28CH28. ASPECTO: LEITOSO. CONCENTRAÇÃO PRONTA PARA O USO. ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA HOMOLOGADA PELO INMETRO, RESISTENTE, NÃO VIOLÁVEL, QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA. QUIMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO CRQ. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO (FISPQ) NA ENTREGA DO PRODUTO. VALIDADE A PARTIR DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BOMBONA COM 50 QUILOS LÍQUIDO.

**(ITEM 5 – LOTE 5) Onde se lê:**

5 - 002.001.0212 - HIPOCLORITO DE CÁLCIO COM 65% DE TEOR ATIVO EM TABLETE. PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DE E.T.A., DE LENTA DILUIÇÃO. ESTADO FÍSICO SÓLIDO; FORMA DE TABLETE

(DE APROXIMADAMENTE: 40MM LARGURA E 60MM DIAMETRO E 200G); COR BRANCA; ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO; PH A 1% -10,4 A 10,8; .). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATÓXICA, LIMPA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR, E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, VALIDADE, DATA FABRICAÇÃO, ~~REGISTRO ANVISA~~. QUÍMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO CRQ. VALIDADE A PARTIR DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

**O correto é:**

5 - 002.001.0212 - HIPOCLORITO DE CÁLCIO COM 65% DE TEOR ATIVO EM TABLETE. PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DE E.T.A., DE LENTA DILUIÇÃO. ESTADO FÍSICO SÓLIDO; FORMA DE TABLETE (DE APROXIMADAMENTE: 40MM LARGURA E 60MM DIAMETRO E 200G); COR BRANCA; ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO; PH A 1% -10,4 A 10,8; .). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATÓXICA, LIMPA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR, E DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE DO PRODUTO, VALIDADE, DATA FABRICAÇÃO. QUÍMICO RESPONSÁVEL COM REGISTRO NO CRQ. VALIDADE A PARTIR DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

**2º - Considera-se esta nova exigência:**

Anexo I - Demais condições - Item 7:

7 - As licitantes vencedoras dos lotes deverão apresentar laudo de atendimento aos requisitos de saúde estabelecidos na Norma Técnica ABNT NBR 15784, conforme Artigo 13, parágrafo III, da Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento de água, juntamente no ATO DA ENTREGA DO PRODUTO.

**3º - Fica estabelecida nova data para abertura das propostas e início da disputa:**

Abertura das propostas: **16/07/18 às 14 horas.**

Início da disputa: **16/07/18 às 15 horas.**

**4º - Permanecem inalteradas todas as demais condições do Edital.**

Vitória/ES, 03 de julho de 2018.  
Comissão Permanente de Licitação