


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 17/00041-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
29/03/2017Página  
1

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Usos Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	17/00992	CABO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR DE 95,0 MM <sup>2</sup> , NA COR PRETA, CONDUTOR DE CÔBRE ELTROLITICO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 3 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. DA MARCA PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE.	M	330
2	RCMS	CABO, TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR DE 70,0 MM <sup>2</sup> , NA COR AZUL, CONDUTOR DE CÔBRE ELTROLITICO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 3 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO. DA MARCA PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE.	M	10
3	RCMS	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 12 CM EM ALUMÍNIO FUNDIDO.	UND	5
4	RCMS	TERMINAIS DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM <sup>2</sup> .	UND	15
5	RCMS	LUVAS DE EMENDA PARA CABO DE 95 MM <sup>2</sup> .	UND	15
6	RCMS	ELETROCALHA DE 100 X 50 CM.	UND	12
7	RCMS	TÊ DE REDUÇÃO LATERAL DE 100 X 50 / 38.	UND	12
8	RCMS	SUPORTES PARA ELETROCALHA DE 100 X 50 CM.	UND	40
9	RCMS	CALHAS DUPLAS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W.	UND	15
10	RCMS	EMENDA PARA ELETROCALHA DE 100 X 50 CM.	UND	12
11	17/01043	007.001.0044 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM <sup>2</sup> , COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE CÔBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70° CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100° CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160° CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU DE MELHOR QUALIDADE	RL	2

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

 Paula de Oliveira Betini  
 COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 03/05/2017 às 14:00h


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 17/00041-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 29/03/2017

 Página  
 2

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social :ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP :29018-300

E-mail : compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
12	RCMS	007.001.0045 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU DE MELHOR QUALIDADE	RL	2
13	RCMS	007.001.0046 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM², COR VERMELHO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU DE MELHOR QUALIDADE	RL	5
14	RCMS	007.001.0047 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU DE MELHOR QUALIDADE	RL	1
15	RCMS	007.001.0048 - CABO FLEXIVEL DE 4,0 MM², COR AZUL TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGÇÃO DE	RL	2

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

 Paula de Oliveira Betini  
 COMPRAS/COMPRAS

**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 03/05/2017 às 14:00h**


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 17/00041-PG

Endereço : PRAÇA MISAEEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 29/03/2017

 Página  
 3

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
16	RCMS	FOGO.CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU DE MELHOR QUALIDADE 007.001.0049 - CABO FLEXIVEL DE 6,0 MM², COR VERMELHO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO.CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU DE MELHOR QUALIDADE	RL	2
17	RCMS	007.001.0050 - CABO FLEXIVEL DE 4,0 MM², COR VERMELHO TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO. CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDOAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABO, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU DE MELHOR QUALIDADE	RL	4
18	RCMS	007.001.0115 - SOQUETE DE PRESSÃO BASE G13 PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, CORPO EM POLIPROPILENO, CONTATOS EM LATÃO, TENSÃO DE ATÉ 600 VOLTS, POTÊNCIA DE 660 WATTS, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E CONTATOS COM CABOS ELÉTRICOS COM PARAFUSOS MARCA: LORENZETTI, CEMAR OU DE MELHOR QUALIDADE	UND	60
19	RCMS	007.001.0155 - CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM², COR VERDE TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750 VOLTS, SEÇÃO CIRCULAR, CONDUTOR DE COBRE ELTROLITICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXIVEL, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO À BASE DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA, PERMITINDO UMA TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO DO CONDUTOR DE 70º CELSIUS EM SERVIÇO CONTINUO, 100º CELSIUS PARA SOBRECARGA E DE 160º CELSIUS EM CURTO CIRCUITO POSSUINDO ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS QUANTO À NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO.	M	110

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

 Paula de Oliveira Betini  
 COMPRAS/COMPRAS

**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 03/05/2017 às 14:00h**


 Gerência de Compra  
 GERENCIA DA SEDE

 Número  
 17/00041-PG

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

 Data da Emissão  
 29/03/2017

 Página  
 4

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

**FORNECEDOR**

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		CLASSE 4,5 OU 6 DE ENCORDAMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: INDUSCABOS, PRYSMAN, PHELPS DODGE, CONDUSPAR, CORFIO OU DE MELHOR QUALIDADE		
20	RCMS	007.001.0177 - DUTO CORRUGADO DE 3", PRETO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15.715, DESTINADO A PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: AMANCO, KANAFLEX, TIGRE, ANDALUZ OU DE MELHOR QUALIDADE.	M	100
21	RCMS	007.001.0356 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 200 AMPERES NORMA IEC 60947-2, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 600 VOLTS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-10, CICLO DE VIDA DE 10.000 MANOBRAS, MONTAGEM FIXA, E PÓLOS COM ENTRADA PARA CABOS ENTRE 50 À 150 MM², CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS, GE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	2
22	RCMS	007.001.0450 - LUVA ELETRODUTO PVC DE 3", ROSCÁVEL COR PRETA, ROSCA INTERNA, RÍGIDA, ANTICHAMA, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150 CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	12
23	RCMS	007.001.0456 - CURVA 90º ELETRODUTO PVC DE 3" ROSCÁVEL RAIO LONGO, PRETA, ROSCA NAS EXTREMIDADES, RÍGIDO, ANTICHAMA, CONSTRUÍDO EM CONFORMIDADE A ABNT NBR 6150. CERTIFICADO PELO INMETRO MARCA: TIGRE, ANDALUZ, AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE	UND	4
24	RCMS	007.001.0523 - QUADRO BEGE DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 48C X 150A, DE DISTRIBUIÇÃO PARA 48 CIRCUITOS, ISOLADOR DE 150 AMPERES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E ATERRAMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO, COM TAMPA E PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEIS, NORMA DIN.COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EM EPOXI A PÓ . COM BASE PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR GERAL MARCA: CEMAR, ANDALUZ, STECK OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	1

**Observações**

NOTAS:

1- LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE ATIVIDADES DE VITÓRIA DO SESC/ES, SITO À PRAÇA MISAEL PENA, 54, PARQUE MOSCOSO - VITÓRIA-ES. CEP: 29018-300;

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

 Paula de Oliveira Betini  
 COMPRAS/COMPRAS

**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 03/05/2017 às 14:00h**



Gerência de Compra  
GERENCIA DA SEDE

Número  
**17/00041-PG**

Endereço : PRAÇA MISAEL PENA,54 - PARQUE MOSCOSO

CEP :29018-300

Município :VITORIA

UF : ES

Data da Emissão  
29/03/2017

Página  
**5**

Tel. : (27) 3232-3136

E-Mail: paula.compras@es.sesc.com.br

Fax : (27) 3222-0078

Inscrição Estadual : ISENTO

CNPJ : 05305785000124

#### FORNECEDOR

Nome/Razão Social : ANEXO - I

Contato :

Endereço : -,0 - -

Cidade : VITORIA

UF : ES CEP : 29018-300

E-mail : compras@es.sesc.com.br

Telefone:

Fax:

CNPJ

Inscrição Estadual :-

#### MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
------	---------------	-----------	---------	------------

2- PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO AO FORNECEDOR (PAF);

3- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO DOS MATERIAIS;

4- PARA O ARREMATANTE QUE OFERTAR PRODUTOS EQUIVALENTES OU DE MELHOR QUALIDADE ÀS MARCAS OU MODELOS DE REFERÊNCIA MENCIONADAS NO EDITAL, SERÁ NECESSÁRIO QUE APRESENTE JUNTO COM SUA PROPOSTA AJUSTADA, LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO OU INSTITUIÇÃO IDÔNEA (CREDENCIADA PELO INMETRO), QUE DEMONSTRE DESEMPENHO, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE COMPATÍVEL COM O PRODUTO SIMILAR OU EQUIVALENTE ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA, CONFORME PRECONIZA O ACÓRDÃO 2300/2007 DO PLENÁRIO DO TCU.

5- O SESC/ES RESERVA-SE O DIREITO DE REJEITAR PRODUTOS OU EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE INFERIOR E DE PROCEDÊNCIA DUVIDOSA, PODENDO APLICAR AS PENALIDADES CABÍVEIS PREVISTAS NO PRESENTE EDITAL.

#### Notas

\*\*\* ÚLTIMA PÁGINA \*\*\*

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Paula de Oliveira Betini  
COMPRAS/COMPRAS

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 03/05/2017 às 14:00h