

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO

1 – OBJETO:

1.1 – Este documento tem por objetivo definir e especificar as características básicas para aquisição de Nobreak com capacidade de potência de saída 600 WATTS/1200 VA, para atender as Unidades Operacionais do SESC/ES.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - As características básicas para fornecimento do objeto são as que seguem:

LOTE ÚNICO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
|------|--|------------|
| 1 | <p>NOBREAK COM CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 600 WATTS/1200 VA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115 V; TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115 V, 220 V; FORMA DE ONDA SENOIDAL CONEXÃO DE ENTRADA NRB 14136; BATERIA SELADA CHUMBO, ÁCIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: Á PROVA DE VASAMENTO; CABO USB MANUAL DO USUÁRIO PAINEL DE CONTROLE E DISPLAY DE LED STATUS COM INDICADORES PARA: ON-LINE, TROCA DE BATERIAS E FALHA NO CABEAMENTO; ALARME SONORO DISTINTO DE POUCA BATERIA; GARANTIA PADRÃO 2 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO (NÃO INCLUI BATERIAS); GARANTIA DE UM ANO PARA BATERIAS; MINI DISJUNTOR REARMÁVEL; AJUSTE AUTOMÁTICO DE TENSÕES ALTA E BAIXA PARA NÍVEIS SEGUROS; PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO E DESCARGA PROFUNDA DA BATERIA; FILTRO DE RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA E CORREÇÃO EM MILISSEGUNDOS; MICROPROCESSADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DA REDE ELÉTRICA PARTIDA À FRIO; NO MÍNIMO 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136.</p> <p>MODELO E REFERÊNCIA: APC - BACK-UPS 1200.</p> | 70 UNID. |

3 – DEMAIS CONDIÇÕES:

3.1 - Local de entrega: Centro de Atividades de Vitória - CAV do SESC/ES, Sítio à Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso - Vitória-ES. CEP: 29.018-300.

3.2 - Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF);

3.3 - Condição de Pagamento: até 10 dias úteis após entrega e aceite definitivo dos equipamentos.

3.4 - Junto aos documentos de habilitação e a proposta comercial ajustada, a arrematante deverá obrigatoriamente encaminhar prospectos técnicos do produto ofertado.