ANEXO II

JUSTIFICATIVA DE INDICAÇÃO DE MARCAS

1 – OBJETO:

1.1 - Este documento tem por objetivo descrever os critérios utilizados para indicação de marcas para aquisição de equipamentos de ar condicionado tipo janela, destinados ao hotel do Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari – CTSLG do Sesc/ES, conforme edital e seus anexos.

DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCAS APROVADAS
AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA PARA USO COM GÁS REFRIGERANTE R-410A, COM CAPACIDADE DE 10.000 BTU/H PARA TENSÃO DE 220VOLTS 60 HZ, PARA PRODUÇÃO DE AR SOMENTE FRIO, COM OPERAÇÃO MECÂNICA, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM DUPLA SAÍDA DE AR, COM PAINEL MOLDADO EM PLÁSTICO INJETADO QUE PROPORCIONA ACABAMENTO DISPENSANDO MOLDURAS, COM FILTROS DE AR PERMANENTE E DE FÁCIL REMOÇÃO, COM MEDIDAS QUE ATENDA O ESPAÇO DE 46 CM DE LARGURA E 32,5 CM DE ALTURA, ONDE SERÁ INSTALADO.	SPRINGER - MIDEA DUO QCI10; ELECTROLUX EM10F.

2 – CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA INDICAÇÃO DE MARCAS:

2.1 – As marcas indicadas foram testadas e aprovadas pela equipe técnica, considerando durabilidade, funcionalidade, padronização e economia;

2.2 - Assistência técnica com cobertura em todo território nacional;

2.3 - Garantia mínima de 12 (doze) meses e que atendam, no mínimo, as especificações presentes na descrição existente no ANEXO I.

3 – OUTRAS MARCAS:

3.1 - Não obstante, outras marcas que atendam aos critérios poderão participar da licitação pública, submetendo-se à pré-avaliação, conforme subitem 2.1.1 do edital.