



LEGENDA CENTRAL DE GÁS	
ITEM	DESCRIÇÃO
01	PORTAS DA CENTRAL DE GÁS, EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS FIXAS.
02	AS PAREDES DA CAIXA DA CENTRAL DE GÁS DEVERÃO SER CONSTRUÍDAS PARA RESISTIR A 2:00h DE FOGO (CONSTRUÍDAS EM TIJOLOS CERÂMICOS DE OITO RUOS 10 x 20 x 20cm EM PÉ E REVESTIDA COM ARGAMASSA COM 2,5cm EM CADA FACE).
03	TANQUE DE GLP DO TIPO P-190, COM 190Kg (0,454m³).
04	TERRENO NATURAL COMPACTADO.
05	AVISOS EM LETRAS NA COR PRETA SOBRE FUNDO AMARELO, COM: 2cm DE TRAÇO E MOLDURA DE 10 x 14cm
NOTAS CENTRAL DE GÁS	
A	PARA A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL, OBEDECER RIGOROSAMENTE O MEMORIAL EM ANEXO QUANTO A SEUS MATERIAIS E AFASTAMENTOS.
B	O RECIPIENTE DE GLP DEVERÁ SER IDENTIFICADO EM LUGAR VISÍVEL E COM GRAVAÇÕES DE FORMA PERMANENTE.
C	A CENTRAL DE GÁS, NÃO PODERÁ EM HIPÓTESE ALGUMA, SERVIR DE DEPÓSITO PARA OUTRO PRODUTO QUE NÃO SEJA O TANQUE DE GLP.

DETALHE CENTRAL DE GÁS P-190 / 0,454m³

ESCALA 1/50

PROPRIETÁRIO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	OBRA: CABG - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDÚ ENDEREÇO: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO, S/N, VILA KENNEDY, BAIXO GUANDÚ, ES.	
RESP. PROJETO: VITOR DO ROSÁRIO SARMENTO CREA - 040582/D-ES	CONTEÚDO: DETALHE CENTRAL DE GÁS ESCALA: INDICADA DATA: OUT. / 2016 FL: 04 / 20	 MORANDI PROJETOS LTDA RUA FORTUNATO RAMOS, Nº30, S/114, SANTA LÚCIA - VITÓRIA/ES - CEP 29055-290 TELEFAX: (27) 3325-1201