

CÓDIGO NT-14		SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - ROTAS DE FUGA (PICTOGRAMAS FOTOLUMINESCENTES)			
O1 O2		FAIXA PARA INDICAÇÃO DE OBSTÁCULOS.			
S1 S2	 	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESPECIALMENTE A SER FIXADO EM COLUNAS.			
S3		INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA PARA INDICAR O SEU ACESSO.			
S4 S5 S6 S7	   	a) INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE. b) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS. c) INDICAÇÃO DO SENTIDO DA UMA SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL (SUBINDO OU DESCENDO).			
S8 S9 S10 S11	   	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA, INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO, O DESENHO INDICATIVO DEVE SER POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.			
S12 S13 S14	  	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, (SETA OU IMAGEM OU AMBOS).			
S15 S16	 	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM RAMPAS PARA DEFICIENTES, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.			
S17	 	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO, NO INTERIOR DA ESCADA, PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO (LADO DE ACESSO À ESCADA).			
C1		SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA.			
S18 S19 S20	   	a) INDICAÇÃO DA FORMA DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTIPÂNICO INSTALADA SOBRE A PORTA CORTA-FOGO. b) PODE SER ACOMPANHADA PELA MENSAGEM "APERTE E EMPURRE" QUANDO FOR O CASO.			
P4		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO.			
PROPRIETÁRIO:  SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO RESP. PROJETO: VITOR DO ROSÁRIO SARMENTO CREA - 040582/D-ES		OBRA CABG - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDÚ ENDEREÇO: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO, S/N, VILA KENNEDY, BAIXO GUANDÚ, ES. CONTEÚDO: SINALIZAÇÃO DE SAÍDA ESCALA: INDICADA DATA: OUT. / 2016 FL.: 17 / 20		 SESC Serviço Social do Comércio  MORANDI PROJETOS LTDA RUA FORTUNATO RAMOS, Nº30, S/114, SANTA LÚCIA - VITÓRIA/ES - CEP 29055-290 TELEFAX: (27) 3325-1201	