



NOTAS:

- 01 - QUANDO O CABO ALIMENTADOR DA MEDIÇÃO DO CONDOMÍNIO FOR MAIOR QUE 35mm², USAR BARRAMENTO.
- 02 - AS DISTÂNCIAS ENTRE A PROTEÇÃO GERAL E A MEDIÇÃO DO CONDOMÍNIO E DO CONDOMÍNIO AO BARRAMENTO SERÁ NO MÁXIMO 7 METROS (A e B)
- 03 - O CIRCUITO ALIMENTADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO PODERÁ SER DESPROVIDO DE PROTEÇÃO PARCIAL.

DETALHE - ALIMENTAÇÃO DA BCI
SEM ESCALA

PROPRIETÁRIO:  SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	OBRA CABG - CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDÚ	 SESC Serviço Social do Comércio	
RESP. PROJETO:  VITOR DO ROSÁRIO SARMENTO CREA - 040582/D-ES	ENDEREÇO: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO, S/N, VILA KENNEDY, BAIXO GUANDÚ, ES.	 MORANDI PROJETOS LTDA RUA FORTUNATO RAMOS, Nº30, S/114, SANTA LÚCIA - VITÓRIA/ES - CEP 29055-290 TELEFAX: (27) 3325-1201	
CONTEÚDO: DETALHE LIGAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA		ESCALA: INDICADA	DATA: OUT. / 2016
		FL.: 05 / 20	