

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	NA Inic.	NA Final	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		Nº 008/2017				
									Furo SP 01	Cota 0,000					
											SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos				
3,0	Trado Helicoidal	-5			6	7	1	1,70	MATERIAL DE ATERRO					<div><div></div>30 cm finais</div> <div><div></div>30 cm iniciais</div> <div><div></div>10<div></div>20<div></div>30<div></div>40<div></div>50</div>	
					2	2	2								
					4	5	3								
					6	7	4		AREIA MÉDIA COR ESCURA						
					7	10	5								
					9	12	6								
					12	16	7		6,50						
					10	11	8								
					10	13	9			ARGILA COM AREIA FINA COR CINZA					
					12	16	10								
	18	13			11	10,80									
	22	27			12										
	15	17			13										
	8	8			14		ARGILA SILTOSA COM AREIA MÉDIA COR VARIEGADA								
	30/0,05				15										
					16										
					17										
					18										
					19										
					20										
					21										
					22										
					23										
					24										
					25										
					26										
					27										
					28										
					29										
					30										
					31										
					32										
					33										
					34										
					35										
					36										
					37										
					38										
Nível d'agua					Amostrador			Revestimento Ø 2 3/8 "			Data de execução				
NA Inic.	2,00	m	#####		Ø interno	1 3/8 "		Peso	65,0	kg	Início 17/03/2017				
NA Final	2,00	m	#####		Ø externo	2 "		Altura de queda	75,0	cm	término 17/03/2017				
Obs: Coordenadas UTM: 361650 / 7748865															
Digitadora	RAPHAEL RAMOS				Engº	LUIZ CLAUDIO KELLER				18/03/2017 Folha 01					