

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	NA Inic.	NA Final	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		Nº 008/2017								
									Furo SP 03	Cota 0,000	30 cm finais 30 cm iniciais								
											SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos								
<div>3,0</div>	Trado Helicoidal	-5	<div></div>	<div></div>	7	11	1	1,80	MATERIAL DE ATERRO					<div><div></div><div></div></div>					
					2	2	2												
					5	6	3												
					9	11	4												
					16	21	5												
					10	11	6												
					7	4	7												
					2	2	8												
					2	2	9												
					2	3	10												
					7	10	11												
					6	8	12												
					9	11	13												
					8	12	14												
					10	14	15												
					13	16	16												
					23	28	17												
					18														
	CA	-10					19	7,50											
							20												
							21												
							22												
							23												
							24												
							25												
							26												
							27												
							28												
							29												
							30												
							31												
							32												
							33												
							34												
							35												
							36												
							37												
							38												
Nível d'água					Amostrador					Revestimento Ø 2 3/8 "					Data de execução				
NA Inic.	2,10	m	#####		Ø interno	1 3/8 "		Peso	65,0	kg	Início 16/03/2017								
NA Final	2,10	m	#####		Ø externo	2 "		Altura de queda	75,0	cm	término 16/03/2017								
Obs: Coordenadas UTM: 361687/ 7748878																			
Digitadora	RAPHAEL RAMOS							Engº	LUIZ CLAUDIO KELLER					18/03/2017 Folha 03					