V6 25X60



V7 15X50



V9 15X50



V10 15X50



V11 15X50



V8



V12 15X50



V13 15X50



V14 15X50



V16 25X60



V18 15X50



V15



V20 25X60



ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V6					
50A	1	12.5	2	745	1490
50A	2	20	2	300	600
50A	3	25	6	985	5910
50A	4	25	4	420	1680
50A	5	10	10	110	1100
50A	6	10	116	151	17516
50A	7	10	4	891	3564
V7					
50A	1	10	2	320	640
50A	2	16	2	659	1318
50A	3	16	2	330	660
50A	4	12.5	2	435	870
50A	5	12.5	3	465	1395
50A	6	12.5	2	380	760
50A	7	6.3	2	90	180
50A	8	6.3	19	120	2280
50A	9	6.3	21	123	2583
V8					
50A	1	6.3	2	270	540
50A	2	10	2	855	1710
50A	3	10	2	255	510
50A	4	10	4	260	1560
50A	5	10	2	945	1890
50A	6	16	2	820	1640
50A	7	16	2	255	510
50A	8	16	2	610	1220
50A	9	10	12	400	4800
50A	10	10	1	295	295
50A	11	10	1	195	195
50A	12	10	1	210	420
50A	13	10	1	390	390
50A	14	10	1	190	190
50A	15	16	2	455	910
50A	16	16	2	385	770
50A	17	6.3	113	120	13560
50A	18	8	40	131	5240
V9					
50A	1	8	2	110	220
50A	2	10	2	95	190
50A	3	6.3	3	120	360
V10					
50A	1	8	2	110	220
50A	2	10	2	95	190
50A	3	6.3	3	120	360
V11					
50A	1	10	4	477	1908
50A	2	8	2	140	280
50A	3	12.5	3	582	1746
50A	4	12.5	2	350	700
50A	5	6.3	28	120	3360
V12					
50A	1	8	2	508	1016
50A	2	12.5	3	445	1335
50A	3	12.5	2	425	850
50A	4	8	2	100	200
50A	5	6.3	18	120	2160
V13					
50A	1	10	2	363	726
50A	2	20	2	580	1160
50A	3	20	2	385	770
50A	4	8	2	175	350
50A	5	16	2	993	1986
50A	6	16	2	580	1160
50A	7	16	2	450	900
50A	8	6.3	2	90	180
50A	9	10	28	123	3444
50A	10	8	18	121	2178
V14					
50A	1	8	2	475	950
50A	2	16	2	540	1080
50A	3	6.3	21	120	2520
V15					
50A	1	10	2	668	1336
50A	2	10	10	265	530
50A	3	16	2	1010	2020
50A	4	12.5	4	500	2000
50A	5	12.5	2	300	600
50A	6	16	4	510	2040
50A	7	16	2	620	1240
50A	8	16	2	450	900
50A	9	10	5	400	2000
50A	10	10	2	325	650
50A	11	12.5	6	410	2460
50A	12	16	2	420	840
50A	13	12.5	1	225	225
50A	14	10	1	190	190
50A	15	6.3	6	120	1440
50A	16	6.3	176	121	21296
50A	17	6.3	38	141	5358
50A	18	8	40	151	6040
50A	19	8	4	393	1572
50A	20	8	20	418	8360
50A	21	10	4	460	1840
V16					
50A	1	12.5	2	1035	2070
50A	2	12.5	2	225	450
50A	3	12.5	2	205	410
50A	4	25	5	1045	5225
50A	5	25	2	540	1080
50A	6	25	2	590	1180
50A	7	10	49	163	7987
50A	8	10	4	949	3796
V18					
50A	1	8	2	459	918
50A	2	16	2	490	980
50A	3	8	3	90	270
50A	4	6.3	2	90	180
50A	5	6.3	21	120	2520
V20					
50A	1	10	2	700	1400
50A	2	12.5	4	225	900
50A	3	12.5	4	205	820
50A	4	25	2	1045	2090
50A	5	25	2	815	1630
50A	6	25	2	590	1180
50A	7	10	2	581	1162
50A	8	10	45	163	7335
50A	9	10	4	949	3796

RESUMO AÇO CA - 50-60

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	388	93
50A	8	332	131
50A	10	762	470
50A	12.5	181	174
50A	16	220	347
50A	20	25	62
50A	25	188	724
Peso Total		50A =	2004 kg

REVISÃO				
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APR.
00	EMISSÃO INICIAL	15/05/18	KFC	CAG

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA :

1 - PROJETO ESTRUTURAL: Formas do piso do tÍlmeo

NOTAS :

1 - COTAS E DIMENSÕES EM cm.

2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

4 - CONCRETO:

4.1 - PROPRIEDADES EXIGIDAS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL				
PROPRIEDADE	VALORES			UNIDADE
	LAJES	VIGAS	PILARES	
Resistência característica (Fck)	30 *	30 *	35 **	MPa
Módulo de deformação tangente inicial	28	28	28	GPa
Consumo mínimo de cimento	300	300	300	kg/m3
Fator água-cimento	0.50	0.50	0.50	-

ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA LAJES:
* - CORPOS DE PROVA - 3 dias ,7 dias , 28 dias.
ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA PILARES/PAREDES:
** - CORPOS DE PROVA - 3 dias , 28 dias , 63 dias.
OBS.: MOLDAR MÍNIMO 2 CORPOS DE PROVA PARA CADA DATA DE ENSAIO)

4.2 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.

4.2.1 - ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO:
- Massa específica - NBR 6118/14 incluir nos relatórios de ensaios (Valores desejados, entre 2300kg/m3 e 2400kg/m3)
- Agregados graúdo: utilizar brita 0 e Brita 1 (<= 19mm)
- Consistência mínima: Slump Test - Abatimento >= 14cm +- 2cm

5 - AÇOS:

CA-50 Fyk = 500 MPa

CA-60 Fyk = 600 MPa

6 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

Pilares: 3.0 cm

Vigas: 3.0 cm

Lajes: 2.0 cm

Tolerância para o cobrimento: 0.5 cm

7 - NORMAS:

NBR 6118 - Projeto de estrutura de concreto - procedimento.
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações.
NBR 7483 - Cordoalhas de aço para concreto protendido.
NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Controle e recebimento - Procedimento
NBR 14432 - Exigências de resistência aos fogo de elementos construtivos de edificações
ACI 318 - Armaduras mínimas e pun-ão.

8 - Os quantitativos de aço e concreto devem ser confirmados pelo responsável técnico da obra.

9 - EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:

A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações descritas nas
NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimentos

IMPLANTAÇÃO :



SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
BLOCO EDUCACIONAL (BED)
RUA JOSÉ EUGÊNIO, 30 – BAIXO NOSSA SENHORA DA PENHA – VILA VELHA – ES

PROJETADO	DESENHADO	VERIFICADO	APROVADO	DATA	ESCALA
C.A.G.	K.F.C.	K.F.C.	C.A.G.	15/05/2018	INDICADA

MCA ESTRUTURAS
TEL (27) 3324-5372
FAX (27) 3325-0157
E-MAIL : mca@mca.eng.br

PROJETO EXECUTIVO DE CONCRETO ARMADO

ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PISO DO TERREO

DESENHO PREVIO :	REV.
No. MCA : 2289-BED-1C-206	REV. 00
No. CLIENTE :	REV.
No.CAD : 2289BEDU206.DWG	FOLHA 206

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ARQUIVO: C:\TQS\MCA2253_BLOCO EDUCACIONAL\TERREO*.DWG

NA MCA: MCA2289-BED-0206-EXE-ARV-TER-R00

CIA. TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA. Pc_MCA_TER_V15 (298,300) Pc_V 16/05/2018 13:27:13