V7 25X60



V9 25X60



V8 25X60



V10 25X60



V11 25X60

V12 25X60

	AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	TOTAL (cm)
V7	50A	1	8	3	390	1170
	50A	2	12.5	6	430	2580
	50A	3	10	2	460	920
	50A	4	10	1	200	200
	50A	5	8	3	389	1167
	50A	6	12.5	3	495	2970
	50A	7	8	50	149	7450
	50A	8	8	172	149	25628
	50A	9	10	4	485	1940
	50A	10	10	4	480	1920
	50A	11	10	4	480	1920
	50A	12	10	4	485	1940
V8	50A	1	10	3	295	885
	50A	2	10	2	975	1950
	50A	3	10	2	200	400
	50A	4	12.5	3	430	1290
	50A	5	8	3	389	1167
	50A	6	10	3	980	2940
	50A	7	10	3	450	1350
	50A	8	12.5	3	495	1485
	50A	9	8	186	149	27714
	50A	10	10	4	532	2128
	50A	11	10	8	480	3840
	50A	12	10	4	485	1940
V9	50A	1	8	3	395	1185
	50A	2	12.5	3	275	825
	50A	3	12.5	3	569	1707
	50A	4	8	52	149	7748
	50A	5	10	4	496	1984
	50A	6	10	4	106	424
V10	50A	1	8	3	545	1635
	50A	2	10	3	490	1470
	50A	3	6.3	2	100	200
	50A	4	8	44	149	6556
	50A	5	10	4	497	1988
V11	50A	1	8	3	390	1170
	50A	2	12.5	3	760	2280
	50A	3	8	3	357	1071
	50A	4	12.5	3	475	1425
	50A	5	10	3	450	1350
	50A	6	12.5	3	475	1425
	50A	7	6.3	2	100	200
	50A	8	8	128	149	19072
	50A	9	10	4	485	1940
	50A	10	10	4	480	1920
	50A	11	10	4	484	1936
V12	50A	1	8	3	359	1077
	50A	2	12.5	3	760	2280
	50A	3	8	3	389	1167
	50A	4	12.5	3	475	1425
	50A	5	10	3	450	1350
	50A	6	12.5	3	495	1485
	50A	7	6.3	2	100	200
	50A	8	8	128	149	19072
	50A	9	10	4	484	1936
	50A	10	10	4	480	1920
	50A	11	10	4	485	1940

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	6	1
50A	8	1166	461
50A	10	471	291
50A	12.5	212	205
Peso Total	50A =		957 kg

REVISÃO				
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APR.
00	EMISSÃO INICIAL	15/05/18	KFC	CAG

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA :

1 - PROJETO ESTRUTURAL: Formas da cobertura

NOTAS :

1 - COTAS E DIMENSÕES EM cm.

2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

4 - CONCRETO:

4.1 - PROPRIEDADES EXIGIDAS.

ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL				
PROPRIEDADE	VALORES			UNIDADE
	LAJES	VIGAS	PILARES	
Resistência característica (Fck)	30 *	30 *	35 **	MPa
Módulo de deformação tangente inicial	28	28	28	GPa
Consumo mínimo de cimento	300	300	300	Kg/m3
Fator água-cimento	0.50	0.50	0.50	-

ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA LAJES:
* - CORPOS DE PROVA - 3 dias , 7 dias , 28 dias.

ENSAIOS DE COMPRESSÃO PARA PILARES/PAREDES:
** - CORPOS DE PROVA - 3 dias , 28 dias , 63 dias.
OBS.: (MOLDAR MÍNIMO 2 CORPOS DE PROVA PARA CADA DATA DE ENSAIO)

4.2 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.

4.2.1 - ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO:
- Massa específica - NBR 6118/14 incluir nos relatórios de ensaios (Valores dessejados, entre 2300kg/m3 e 2400kg/m3)
- Agregados graúdo: utilizar brita 0 e Brita 1 (<= 19mm)
- Consistência: nos mínimos: Slump Test - Abatimento >= 14cm +- 2cm

5 - AÇO:

CA-50: Fyk = 500 MPa

CA-60: Fyk = 600 MPa

6 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

Pilares: 3.0 cm

Vigas: 3.0 cm

Lajes: 2.0 cm

Tolerância para o cobrimento: 0.5 cm

7 - NORMAS:

NBR 6118 - Projeto de estrutura de concreto - procedimento.
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações.
NBR 7483 - Cordoalhas de aço para concreto protendido.
NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Controle e recebimento - Procedimento
NBR 14432 - Exigências de resistência aos fogo de elementos construtivos de edificações
ACI 318 - - Armaduras mínimas e pun-ção.

8 - Os quantitativos de aço e de concreto deverão ser confirmados pelos responsáveis técnicos da obra.

9 - EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:

A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações da NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimentos

IMPLANTAÇÃO :


RUA JOSÉ EUGÊNIO
BLOCO EDUCACIONAL
PISTA DE CAMINHADA
QUADRA DE ESPORTES EXISTENTE
PISTA DE ATLETISMO EXISTENTE
QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE
QUADRA DE FUTSAL EXISTENTE
CAMPO DE FUTSAL EXISTENTE
CAMPO DE FUTSAL EXISTENTE
CAMPO