

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA:1/75



DETALHE GENÉRICO DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS
SEM ESCALA

		JOELHO DE 90° ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DIMENSÃO: A DEFINIR
		TÊ HORIZONTAL DE 90° ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DIMENSÃO: A DEFINIR
		REDUÇÃO CONCÊNTRICA ACABAMENTO PRÉ ZINCADO
		EMENDA INTERNA COM BASE LISA ACABAMENTO PRÉ ZINCADO DIMENSÃO: A DEFINIR



DETALHE FIXAÇÃO DOS PERFILADOS
SEM ESCALA



SIMBOLOGIA ELÉTRICO

	INTERRUPTOR SIMPLES COM SEÇÃO INDICADA, EM CAIXA 4X2", H=1,10m
	2 TOMADAS DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2" UMA MONOFÁSICA(110V) E A OUTRA BIFÁSICA(220V) H=1,10m (OU INDICADA)
	TOMADA DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", H=0,30m (OU INDICADA)
	TOMADA DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2". H=1,10m (OU INDICADA) (*) INDICA H=1,80m
	2 TOMADAS DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", H=0,30m (OU INDICADA)
	TOMADA DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", H=2,10m (OU INDICADA)
	TOMADA PARA CHUVEIRO 2P+T, EM CAIXA 4X2", H=2,10m (OU INDICADA)
	TOMADA PARA AR CONDICIONADO 2P+T, EM CAIXA 4X2", H=1,80m (OU INDICADA)
	TOMADA DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", NO TETO SOBRE FORRO
	TOMADA DE USO GERAL 2P+T, EM CAIXA 4X2", NO PISO
	CABO PP 3X2,5mm2
	CAIXA 2P+T PARA CONDULETE/PERFILADO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE. QUANDO NÃO ESPECIFICADA, 4X4", H=0,30m
	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO. QUANDO NÃO ESPECIFICADA, 4X4".
	CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
	ELETROCALHA (20x10cm) QUANDO NÃO COTADA
	ELETROCALHA (40x10cm) QUANDO NÃO COTADA
	PERFILADO (38x38mm)
	ELETRODUTO (TETO OU PAREDE)
	ELETRODUTO (PISO)
	ELETRODUTO APARENTE OU SOBRE FORRO
	ELETRODUTO QUE SOBE
	ELETRODUTO QUE DESCE
	ARANDELA LED
	ARANDELA PARA RAMPA
	LUMINÁRIA TARTARUGA SUPREMA, C/ 01 LÂMPADA DE LED 15W – TKL 35
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
	CAPO PP
	LUMINÁRIA LED 2X18W EMBUTIR
	REFLETOR TR LED 50W
	DOWNLIGHT QUADRADO DE EMBUTIR – LED 18W – RELUMI06007
	LUMINÁRIA LED 18W EMBUTIR – HERMÉTICA
	PONTO PARA ALIMENTAÇÃO AR COND.
	INTERRUPTOR PARA SIRENE
	SIRENE
	VENTILADOR
	DOWNLIGHT REDONDO DE SOBREPOR – LED 18W – RELUMI06014
	LUMINÁRIA LED 37W EMBUTIR – EAA06
	ELETROCALHA NO PISO – PARA ALIMENTAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DIMENSÕES INDICADAS EM PLANTA BAIXA

TUBULAÇÃO NÃO COTADA Ø ø1"

PROJETO ELÉTRICO

OBRA:
SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ EUGÊNIO, 30 BAIRRO NOSSA Sª DA PENHA

PROPRIETÁRIO: SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AUTOR DO PROJETO: FERNANDO AUGUSTO ADNET – CREA 1916D–ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CARIMBOS:

OBSERVAÇÕES:
– O PROJETO SÓ PODERÁ SER MODIFICADO COM AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL.

TÍTULO: **TOMADAS TÉRREO**

ESCALA:	DATA:	DESENHO:	ART Nº:
INDICADAS	FEVEREIRO 2018	RAUL	

PRANCHA: **02/14**

PROJETOS
RUA HENRIQUE MULIN, 680, BAIRRO SANTA CECÍLIA, VITÓRIA–ES
TEL.: (0x27) 3324–1506