





LEGENDA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA	
	TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PISO
	TUBULAÇÃO APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	TUBULAÇÃO APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - PISO

- 2 - O TUBO DE SUSPIRO DA C/ÁGUA DEVERÁ SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.

- [illegible]

[illegible]

FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	
COMPONENTE	FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO
DISPOSITIVO DE DESCARTE DO RESCAMENTO INICIAL, AUTOMÁTICO E MANOBRADO	LIMPEZA MENSAL, OU APÓS CHUVA FORTE E DE GRANDE INTENSIDADE
REDE DE DRENAGEM, TUBOS E FLORES PERIFÓRICAS E HORIZONTAIS	2 OU 3 VEZES POR ANO
DESINFECÇÃO COM DERIVADO DE BROMO	MANUTENÇÃO MENSAL
BOBINA	MANUTENÇÃO MENSAL
RESERVATÓRIO	LIMPEZA E DESINFECÇÃO ANUAL

PRUMADAS DE ÁGUA FRIA	
SIGLA	DESCRIÇÃO
AF	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
REC	TUBULAÇÃO DE RECALQUE
LIMP	TUBULAÇÃO DE LIMPEZA
EXT	TUBULAÇÃO DE EXTRASOR
ALIM	TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO
REAP	TUBULAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

ALURA DE PONTOS HIDRÁULICOS		
APARELHO SANITÁRIO	ALTURA PT DE ÁGUA	ALTURA PT DE ESGOTO
LAVATÓRIO	60 CM	60 CM
BACIA SANITÁRIA	20 CM	-
DUCHA HIGIÊNICA	50 CM	-
PIA	60 CM	60 CM
TANQUE	110 CM	45 CM
MÃO, LAVAR LOUPA	80 CM	70 CM
TOILETTEIRA DE JARROM	50 CM	-
RG BANHEIROS	180 CM	-
RG DA COZINHA	180 CM	-
PP CHUVEIROS	120 CM	-

[illegible]