




Código: E7 - NT14
SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO VERMELHO
FOTOLUMINESCENTE



DET. HIDRANTES




DET. RECALQUE




DET. CORRIMÃO

EXTINTORES - SINALIZAÇÃO EM PAREDE e PISO

Código: ES - NT14
SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO VERMELHO
Indicação de localização dos
extintores de incêndio





Código: E17
Símbolo: quadrado (1,00 m x 1,00 m)
Fundo: vermelho (0,70 m x 0,70 m)
Borda: amarela (largura = 0,15 m)
Usado para indicar a localização dos
equipamentos de combate a incêndio
e alarme, para evitar a sua obstrução



DET. EXTINTORES


DET. EXTINTOR SINALIZAÇÃO EM PILAR

Código: ES - NT14
FUNDO VERMELHO
LOCALIZAR EM CADA FACE DO PILAR
Indicação de localização dos
extintores de incêndio




DET. DEGRAUS

ALTURA DE INSTALAÇÃO DE ACORRO
COM O PÉ DIREITO OBRIGANDO A
ALTURA MÍNIMA DE 2,40M



DET. PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA


OS AVISADORES SONOROS E OS
DETECTORES DEVEEM SER INSTALADOS
DE ACORDO COM O PÉ DIREITO, COM
ALTURA MÍNIMA DE 2,40M.
OS ELEMENTOS DE PROTEÇÃO QUE
CONTENHAM FAÇAÇÃO DEVERÃO TER
RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 60 MIN CONTRA
O FOGO.
OS DETECTORES PONTUAIS DE FUMAÇA
TERÃO ALTURA DE INSTALAÇÃO DE 2,5M
E ÁREA DE COBERTURA DE 81M².



DET. ALARME E DETECÇÃO

▲	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5BC
▲	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 2 A
▲	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 20-BC
▲	EXTINTOR DE PÓ-ABC - 2A20-BC
▲	HIDRANTE DE PAREDE (HP)
▲	HIDRANTE DE RECALQUE:
▲	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
▲	HIDRANTE URBANO DE COLUNA (BARBARA)
▲	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
▲	ACIONADOR MANUAL DO SIST. DE DETECÇÃO ALARME
▲	BOMBA DE INCÊNDIO
▲	BOTDERA DE AÇIONAMENTO BOMBA DE INCÊNDIO
▲	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
▲	ACESSO DE VATURÁ
▲	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL - ÓPTICO
▲	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA


LEGENDA



25/10/2018	R03	ANÁLISE ADICIONAL	FORTUITATO ULIANA
10/09/2018	R02	TERCEIRA ANÁLISE	FORTUITATO ULIANA
28/08/2018	R01	SEGUNDA ANÁLISE	FORTUITATO ULIANA
10/07/2018	R00	APROVAÇÃO CAMES	FORTUITATO ULIANA
DATA	Nº DE VISÃO	DESCRIÇÃO	EMISSOR

SESC VILA VELHA PROJETO EXECUTIVO PROJETO DE INCÊNDIO

DETALHES



PROJETO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
TOTAL: RUA JOSÉ EUGÊNIO, 30, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, VILA VELHA, ES
AUTOR: FORTUITATO ULIANA
PROJETO: FORTUITATO ULIANA
DATA: 10/09/2018

Rua José Nunes Coutinho, s/n, 41.040-000, CEP: 29065-490,
Mato da Praia - Vitória - ES
www.rosenquiereiros.com.br